

询价公告

天津国际生物医药联合研究院有限公司（甲方）开展询价活动，项目服务期为一年，欢迎符合条件的供应商参加本次询价。

一、项目名称：研究院废气治理设备设施巡检维保服务项目

二、参与本次询价活动供应商资格要求

经工商、税务部门正式注册的，具有独立法人资格，具备完成此项目的资格和能力的电气设备维保维修、安装服务类相关企业，3年以上行业经验，完成同类服务项目不少于3个，具备独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好信用。供应商原则上现场勘查，电话咨询最终以我单位实际要求为准。

三、项目需求：

供应商遵循国家及相关行业电气设备维护规范及甲方具体要求。

（一）服务范围：

甲方大楼楼顶废气治理设备设施（18套）及实验室2台喷淋洗涤塔的风机，确保上述设备设施长期稳定运行。

（二）服务内容

1. 日常巡检。每月开展1次，对设备设施状态进行检查，以及必要的维修维护，做好相关数据记录，主要包括以下内容：

序号	设备/设施	检测、维修、维护项目
1	风机/电机	检查电流、电压、振动、噪声、温度等
2	风管（楼顶）	检查风管密封性，确保风压正常，检查阀门开关，保证正常开启；

3	电控系统	检查强电、弱电线路，变频器温度及开关端子温度，电线端子连接部位等
4	喷淋塔	检查水泵电流、电压、振动、噪声等数据；
		检查喷淋塔塔体密封性，水管及喷头等情况

供应商在日常巡检过程中及时解决处理发现的问题，主要包括：

风机轴承及其他传动部位加注润滑油；更换损坏、老化、松动的皮带、油封、胶垫、接头、卡扣、喷嘴、减震垫等；固定松动的风机、电机、管道等连接部位，固定松动的强弱电端子及其他电气设备连接部位；设备设施局部防腐处理。更换破损电线，包括强电电线和弱电电线；电控系统定期尘土吹扫等。每次巡检出具巡检报告，明确隐患及整改方案。

此外，每年对机房电气设备进行一次有计划的停电检修，出具检修报告。

2. 应急维修

- (1) 弱电控制程序编程
- (2) 电机、水泵短路烧损维修
- (3) 更换风机轴承
- (4) 风机动平衡

(三) 服务要求：

应急维修方面：

- (1) 故障响应：30 分钟内响应，2 小时内到场。
- (2) 紧急故障：电控系统信号异常、风机不转、水泵损坏、喷淋故障、漏电、漏液、异味等立即处置。
- (3) 重大故障提供临时保障方案

其他：

(1) 发现隐患及时上报甲方，并给出专业整改建议，限期完成整改。

(2) 每月提供：巡检记录、保养记录、配件更换记录、维修记录。

(3) 采取合理的防范措施，降低设备设施的故障率，延长设备设施的使用寿命。

(4) 供应商派到甲方现场工作的电工人员需持有电工作业操作证且工作经验丰富。

(5) 必要时，配合甲方的环保监测、迎检、资料提供等工作

(四) 项目服务期一年。

(五) 报价要求：日常巡检维保与应急维修服务分项报价

四、联系人及时间安排

(一) 联系人：胡波 13702113597

(二) 项目了解截止时间：2026年4月8日 17:00

(三) 报价截止时间：2026年4月10日 17:00，报价单见附件。

(四) 报价、营业执照投递邮箱：发送 zhaobiao@tjab.org，并抄送 hubo@tjab.org

附件：报价单

报 价 单

项目名称	研究院废气治理设备设施巡检维保服务项目			
项目编号				
供应商名称				
联系人		联系方式		
序号	项目	单位	价格	备注
1	日常巡检维保	次		
2	应急维修服务			
	弱电控制程序编程	次		
	电机、水泵短路烧损 维修	次		
	更换风机轴承	次		配件需备注 品牌
	风机动平衡	次		
...				
合计				
金额： _____ 大写： _____ 我公司已经对全部价格进行了认真核对，保证本价格真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 <div style="text-align: right;"> 供应商名称：（公章） 法 人 代 表：（签字/盖章） 日 期： </div>				